

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, बलिया

पत्रांक- ECE/M 417

दिनांक- 22.03.2023

सेवा में,

प्रबन्धक  
जमुना राम मेमोरियल स्कूल  
मानपुर चितबड़ागांव, बलिया।

विषय - विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपका पत्रसंख्या- शून्य दिनांक- 15.02.2023

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक - 20.02.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार है एवं भवन की स्थिति ठीक पाया गया।

संलग्न- जॉच प्रमाण-पत्र।


अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
बलिया

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
बलिया

## जांच प्रमाण-पत्र

जमुना राम मेमोरियल स्कूल मानपुर चितबड़ागांव-बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6M	N.B.C. 205 colum 12.18.1.1	3.60M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause-12.1.1	2.10M
3	Open space arround the Building	6.0M	N.B.C. Clause-8.3.1	Above 6.00M
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	1.35Ha
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) ii (d)	Satisfactory
6	Height of plinth	0.45 M	N.B.C. Caluse- 12.1.1	0.90 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.50 M
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause - as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	174 FS/2015dt. 17.09.15	Yes
10	Roofs	R.C.C. Flate Roof	as per N.B.C. 2005 clause 12.19.1	RCC Stabe
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	RCC Piller & Beam

  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
बलिया